

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, телефон (391) 211-46-95 (ond@mchskrsk.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа надзорной деятельности)

663960, г. Заозёрный, улица Фабричная, дом 8<sup>И</sup>, тел. 2-03-12, ondrib@mchskrsk.ru

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности)

город Заозёрный

(место составления акта)

“ 12 ” апреля 20 16 г.

(дата составления акта)

10 часов 15 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица

№ 114

по адресу: 663980, Россия, Красноярский край, город Бородино, улица Советская 68.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения (Приказа) органа государственного контроля (надзора), органа  
муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки юридического лица от  
22.03.2016 года № 114 подписанного Временно исполняющим обязанности начальника ОНД по  
Рыбинскому району А.М. Кучеровым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  
школы № 3

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального  
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

|        |        |       |      |         |            |         |         |                   |        |
|--------|--------|-------|------|---------|------------|---------|---------|-------------------|--------|
| “ 04 ” | апреля | 20 16 | г. с | 10 час. | 40 мин. до | 11 час. | 40 мин. | Продолжительность | 60 мин |
| “ 05 ” | апреля | 20 16 | г. с | 10 час. | 20 мин. до | 11 час. | 20 мин. | Продолжительность | 60 мин |
| “ 06 ” | апреля | 20 16 | г. с | 14 час. | 30 мин. до | 15 час. | 30 мин. | Продолжительность | 60 мин |
| “ 07 ” | апреля | 20 16 | г. с | 12 час. | 00 мин. до | 13 час. | 00 мин. | Продолжительность | 60 мин |
| “ 08 ” | апреля | 20 16 | г. с | 10 час. | 30 мин. до | 11 час. | 30 мин. | Продолжительность | 60 мин |
| “ 11 ” | апреля | 20 16 | г. с | 15 час. | 00 мин. до | 16 час. | 00 мин. | Продолжительность | 60 мин |
| “ 12 ” | апреля | 20 16 | г. с | 09 час. | 45 мин. до | 10 час. | 15 мин. | Продолжительность | 30 мин |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 7 рабочих дней/ 6 часов 30 минут


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Рыбинскому району в помещении ОНД по Рыбинскому району

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): (заполняется при проведении выездной проверки)

Юридическое лицо – МБОУ СОШ №3 путём направления копии распоряжения о проведении плановой выездной проверки 22.03.2016 года, исх. № 2-39-8-143 от 22.03.2016 года. Получено 29.03.2016 года.

  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку: Государственный инспектор Рыбинского района Красноярского края по пожарному надзору Кучеров Андрей Михайлович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ СОШ №1 Жакова Тамара Фёдоровна и заместитель директора Ревякова Людмила Ивановна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены   | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
|-------|--|---|---|
| 1     | 2  | 3   | 4   |
| 1.    | План эвакуации вывешенный в фойе первого этажа в МБОУ СОШ №1 не соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 12.2.143— 2009 «Системы фотолуминесцентные эвакуационные». | Статья 6 (1) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.<br>пункт 1 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:<br>подпункт 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.<br>Раздел 6, подраздел 6.2 (2) Требования к планам эвакуации. | Юридическое лицо – МБОУ СОШ № 1   |
| 2.    | План эвакуации вывешенный в коридоре на первом этаже в МБОУ СОШ № 1 не соответствует   | Статья 6 (1) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.<br>пункт 1 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при  | Юридическое лицо – МБОУ СОШ № 1   |

|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
|    | <p>требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 12.2.143— 2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».</p>  | <p>выполнении одного из следующих условий:<br/> подпункт 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.<br/> Раздел 6, подраздел 6.2 (2) Требования к планам эвакуации.</p>  |  |
| 3. | <p>План эвакуации вывешенный в коридоре младшего учебного блока на втором этаже в МБОУ СОШ № 1 не соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 12.2.143— 2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».</p> | <p>Статья 6 (1) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.<br/> пункт 1 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:<br/> подпункт 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.<br/> Раздел 6, подраздел 6.2 (2) Требования к планам эвакуации.</p> | <p>Юридическое лицо – МБОУ СОШ № 1</p> |
| 4. | <p>План эвакуации вывешенный в коридоре старшего учебного блока на втором этаже в МБОУ СОШ № 1 не соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 12.2.143— 2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные».</p> | <p>Статья 6 (1) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.<br/> пункт 1 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:<br/> подпункт 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.<br/> Раздел 6, подраздел 6.2 (2) Требования к планам эвакуации.</p> | <p>Юридическое лицо – МБОУ СОШ № 1</p> |

|    |   |  |                                    |
|----|---|--|------------------------------------|
| 5. | План эвакуации<br>вывешенный в коридоре<br>учебного блока на третьем<br>этаже в МБОУ СОШ № 1 не<br>соответствует требованиям,<br>предъявляемым ГОСТ Р<br>12.2.143— 2009 «Системы<br>фотолюминесцентные<br>эвакуационные». | Статья 6 (1) Условия соответствия<br>объекта защиты требованиям пожарной<br>безопасности.<br>пункт 1 Пожарная безопасность объекта<br>защиты считается обеспеченной при<br>выполнении одного из следующих<br>условий:<br>подпункт 2) в полном объеме<br>выполнены требования пожарной<br>безопасности, установленные<br>техническими регламентами,<br>принятыми в соответствии с<br>Федеральным <u>законом</u> "О техническом<br>регулировании", и нормативными<br>документами по пожарной<br>безопасности.<br>Раздел 6, подраздел 6.2 (2)<br>Требования к планам эвакуации. | Юридическое лицо –<br>МБОУ СОШ № 1 |
| 6. | План эвакуации<br>вывешенный в коридоре<br>учебного блока на третьем<br>этаже в МБОУ СОШ № 1 не<br>соответствует требованиям,<br>предъявляемым ГОСТ Р<br>12.2.143— 2009 «Системы<br>фотолюминесцентные<br>эвакуационные». | Статья 6 (1) Условия соответствия<br>объекта защиты требованиям пожарной<br>безопасности.<br>пункт 1 Пожарная безопасность объекта<br>защиты считается обеспеченной при<br>выполнении одного из следующих<br>условий:<br>подпункт 2) в полном объеме<br>выполнены требования пожарной<br>безопасности, установленные<br>техническими регламентами,<br>принятыми в соответствии с<br>Федеральным <u>законом</u> "О техническом<br>регулировании", и нормативными<br>документами по пожарной<br>безопасности.<br>Раздел 6, подраздел 6.2 (2)<br>Требования к планам эвакуации. | Юридическое лицо –<br>МБОУ СОШ № 1 |

| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |   |
|--|---|
| 1  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».   |
| 2  | ГОСТ Р 12.2.143— 2009 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. № 260-ст. |

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): 12.04.2016 года

Кучеров А.М.  
(подпись проверяющего)

✓  
Жакова Т.Ф.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)